

**Re: Pedido de Esclarecimento – Aviso de Contratação Direta nº 23/2026**

1 mensagem

licitacoesmp USP <licitacoesmp@usp.br>

16 de julho de 2026 às 16:04

Para: Adilson Martins <calhasmartins46@gmail.com>

Prezado Sr. Adilson, boa tarde!

Em atenção ao pedido de esclarecimento referente à Dispensa Eletrônica nº 23/2026 (Processo SEI nº 154.00010381/2026-47), informamos que os **condutores verticais deverão ser confeccionados no mesmo material especificado para as calhas, ou seja, em chapa de galvalume.**

Assim, considera-se que os condutores verticais integrarão o sistema de drenagem pluvial em galvalume, devendo ser compatíveis com as calhas quanto ao material e às condições de instalação.

Permanecemos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Em qui., 16 de jul. de 2026 às 13:54, Adilson Martins <calhasmartins46@gmail.com> escreveu:

Prezados Senhores,

Empresa [Adilson Martins Calhas Tatui LTDA], interessada em participar do procedimento de Dispensa Eletrônica nº 23/2026 (Processo SEI nº 154.00010381/2026-47), vem, respeitosamente, solicitar esclarecimento quanto ao objeto da contratação.

O Termo de Referência, em seu Apêndice I, especifica que as calhas deverão ser confeccionadas em chapa de galvalume (espessura 0,65 mm e largura mínima de 30 cm).

Contudo, para os **condutores verticais** (16 unidades), o documento menciona apenas a quantidade, sem especificar qual material deve ser utilizado.

Assim, requeremos informações sobre:

1. **Qual o material dos condutores verticais?** (PVC, galvalume, aço galvanizado, cobre ou outro)
2. Há alguma especificação complementar quanto diâmetro, espessura, ou tipo de junção/encanamento?

O esclarecimento é fundamental para a elaboração da proposta comercial com precisão e dentro das exigências técnicas do edital.

Agradecemos desde já e colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

[Adilson Benedito Martins]

[CNPJ: 20464926000145]

Telefone: 15 997316526

E-mail para resposta: calhasmartins46@gmail.com