



licitacoesmp USP <licitacoesmp@usp.br>

Re: Pedido de esclarecimentos - Pregão Eletrônico 20/2026 - UASG 102127 - MP/USP

1 mensagem

gestaoinfra USP <gestaoinfra@usp.br>

14 de julho de 2026 às 16:11

Para: licitacoesmp USP <licitacoesmp@usp.br>, wsolutions@wsolutions.ind.br

Cc: adm.mrci@usp.br, mpda <mpda@usp.br>

Boa tarde, segue resposta ao Pedido de Esclarecimento, em azul.

At.te.,

Elaine Brito

Serviço de Gestão de Infraestrutura

Museu Paulista da USP

São Paulo - SP: 11 2065-8014

Prezado, boa tarde.

Gostaríamos de solicitar, gentilmente, esclarecimentos referentes aos seguintes pontos do Pregão Eletrônico 20/2026, que tem por objeto a contratação de prestação de serviço de manutenção preventiva/higienização em 27 aparelhos de Ar-Condicionado;

1. Atualmente, existe alguma empresa executando esses serviços ou houve prestação por alguma empresa nos últimos meses? **Não** Em caso positivo, qual é a empresa?
2. Estão previstas apenas 4 (quatro) visitas técnicas durante todo o período de vigência contratual de 12 (doze) meses? **Sim. Conforme previsto no Termo de Referência, estão previstas 4 (quatro) visitas técnicas durante a vigência contratual de 12 (doze) meses**
3. Os serviços serão executados em locais que demandam trabalho em altura (como 1º andar, 2º andar ou níveis superiores)? Em caso afirmativo, qual a altura aproximada e quais os pontos de acesso? **Sim. Parte dos equipamentos encontra-se instalada em locais elevados, demandando a realização de trabalho em altura, nos termos da NR-35. Os acessos variam conforme a localização dos equipamentos, podendo chegar a aproximadamente 5 metros, e incluem ambientes internos e externos do imóveis de apoio do Museu Paulista, sendo de responsabilidade da contratada disponibilizar os equipamentos, ferramentas e sistemas de proteção adequados à execução dos serviços, conforme previsto no Edital e na legislação aplicável. Recomenda-se a realização da vistoria técnica facultativa para conhecimento das condições de acesso e execução dos serviços.**
4. O objeto deste pregão contempla exclusivamente os serviços de higienização/manutenção preventiva, ou também estão incluídos serviços de manutenção corretiva? **O objeto da contratação compreende os serviços de manutenção preventiva e higienização dos aparelhos de ar-condicionado, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. Caso, durante a execução dos serviços, seja identificada a necessidade de manutenção corretiva com substituição de peças, a contratada deverá comunicar formalmente à fiscalização do contrato, apresentando relatório técnico que justifique a necessidade da intervenção.**
5. Qual é o estado atual de conservação dos equipamentos? Há algum relatório ou informação sobre as condições de funcionamento e a necessidade de intervenções? **Os equipamentos encontram-se em funcionamento e são objeto da presente contratação de manutenção preventiva e higienização. A Administração não dispõe de relatório técnico consolidado que identifique, previamente, a necessidade de intervenções corretivas em cada equipamento. Caberá à contratada, durante a execução dos serviços, comunicar à fiscalização eventual necessidade de manutenção corretiva constatada, mediante apresentação de relatório técnico.**

Atenciosamente,

Representante da empresa WSOLUTIONS REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM LTDA
CNPJ nº 12.156.760/0001-71

